



Aquaplus Kft.

Bede Balázs és Németh Ambrus Urak részére!

Tisztelt tervező kivitelező cég!

Az ivóvízminőség javító program keretén belül Jászivány településen a tervek szerint egy 600 m-es mélységű mélyfúrású kutat kell létesíteni. A kút létesítését az indokolja, hogy jelenleg egy db mélyfúrású kút látja el a települést ivóvízzel.

Az üzemeltetői állásfoglalásunk az, hogy a jelenleg üzemelő II.sz. K-44 kataszteri számú 1982-ben létesített 138 fm-es ivóvíz kút mellé csak egy hasonló mélységű kút építése javasolt.

Indoklás: A jelenleg működő kútra kiépítették az arzénmentesítő technológiát, melyre 2012 évben állami (Belügyminisztériumi) támogatásból még 10.000.000. Ft lett ráköltve korszerűsítés, technológia felújítás címen. A támogatás feltétele az volt, hogy ennek a felújított technológiának illeszkednie kell az ivóvízminőség javító beruházás II-es üteméhez. A betervezett 600m-es kút megfúrása esetén feltételezhetően tapasztalatok alapján elmondható, hogy az új kút ivóvíz minősége várhatóan eltér a jelenleg üzemelő kútétól (az új kút gázos, vasas, arzénos, meleg vizű és elképzelhető, hogy KOI tartalmában is magasabb lesz). Valamint, nem lehet tudni, hogy tartalmaz-e majd bór és nátrium határérték feletti értéket. Ebből az következik, hogy a meglévő ivóvízminőség javító technológiát a két kút közös vizére nem lehet majd alkalmazni. El kell dönteni, hogy melyik kút vizére készül el az új technológia, így viszont a másik kút hiába lesz a vízbázis szempontjából megfelelő, az előírt vízminőséget nem fogja tudni produkálni. Amennyiben a hasonló, azaz 130-140 m-

**Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.**

**Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Üzemigazgatóság**

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel: (56) 372-850 • Fax: (56) 412-462
Web: www.trvzrt.hu
E-mail: vizkozmu@trvzrt.hu





es kút kerülne megfúrásra, úgy a két kút ivóvíz minősége azonos lenne, melyre az ivóvízminőség javító technológia kiépíthető, így van jogosultsága a két kutas település tervezetének. Valamint, így a település eleget tud tenni azon elvárásoknak, miszerint a már működő technológia felújítása beilleszkedik az új vízminőség javító technológiába.

Összefoglalva az üzemeltetői állásfoglalásunk:

- A tervezett 600 m-es mélyfúrású kút helyett, egy 140 m-es kút fúrását javasoljuk azzal a vízáradó réteg beszűrődésével, amelyen a jelenlegi II.-es számú kút üzemel.

Jászberény, 2014. 06.23.

Tisztelettel:

Dömötör Zoltán
üzemmérnökség vezető

Kocza Imre
műszaki vezető

**Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.**

**Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Üzemigazgatóság**

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Tel: (56) 372-850 • Fax: (56) 412-462

Web: www.trvzrt.hu

E-mail: vizkozmu@trvzrt.hu

